

**ALYTAUS LOPŠELIS - DARŽELIS „VOLUNGĖLĖ“
(KODAS 191054959)**

PATVIRTINTA
Alytaus lopšelio – darželio „Volungėlė“
direktoriaus 2018 m. kovo 29 d.
įsakymu Nr. V-19

VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS

I. GAISRO APTIKIMAS

Signalą apie kilusį gaisrą duoda automatinės gaisrinės signalizacijos įrenginiai (jei kilo virtuvėje), arba asmuo, pastebėjęs gaisrą.

1. Apie kilusį gaisrą informuoja garsinis signalas, įsijungiantis, suveikus automatinei gaisrinei signalizacijai.
2. Garso signalai (sirenos, skambučiai) apie gaisrą, gaisrinių siurblių paleidimą ir gesinimo įrenginių suveikimą pagal garso toną privalo skirtis nuo garso signalų apie gedimus.
3. Asmuo, pastebėjęs kilusį gaisrą, jeigu automatinės gaisrinės signalizacijos garsinis signalas nesuveikia, turi nedelsdamas paspausti artimiausią rankinį signalizacijos paleidimo mygtuką.
4. Jeigu netoliese nėra rankinio signalizacijos paleidimo mygtuko, budintys darbuotojai informuojami telefonu ar kitais galimais būdais, aplinkiniai darbuotojai informuojami žodžiu, šaukiant „Gaisras“.

II. PRANEŠIMAS APIE GAISRĄ

Už savalaikį ir tikslų pranešimą apie kilusį gaisrą darželyje atsakingas:

pirmas pastebėjęs asmuo

5. Asmuo, pastebėjęs kilusį gaisrą, telefonu ar žodžiu praneša Alytaus lopšelio darželio „Volungėlė“ direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui ūkiui.
6. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgos iškviečiamos bendruoju pagalbos telefonu:
 - 112 (iš mobiliojo ryšio operatorių ir fiksuoto ryšio telefono),

7. Skambinantis turi pranešti šią informaciją apie įvykį:
 - kur įvyko (tikslų adresą: Volungės g.25 , Alytus, gaisro kilimo vietą);
 - kas įvyko (įvykio pobūdį);
 - kada įvyko (laiką);
 - grėsmę žmonėms, turtui ir aplinkai;
 - situacijos kaitą;
 - pranešusiojo duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį), buvimo vietą).
8. Paaiškėjus, kad gaisras likviduotas savo pajėgomis ir pavojus nebegresia, atsakingas asmuo turi telefonu apie tai pranešti priešgaisrinėms pajėgoms ir atšaukti iškvietimą.

III. PERSONALO IR UGDYTINIŲ EVAKUACIJA

Už personalo evakuaciją atsakingas — direktoriaus pavaduotojas ūkiui, to nesant direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Už ugdytinių evakuaciją atsakingi: grupių auklėtojai, ikimokyklinio ugdymo auklėtojai ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai.

9. Darbuotojai, kartu su ugdytiniais, išgirdę garsinį signalą, ar kitą perspėjimą, informuojantį apie kilusį gaisrą, turi napanikuodami, bet nedelsdami išeiti iš patalpos evakuaciniu išėjimu.
10. Evakuaciniai išėjimai yra pažymėti pakabintuose evakuacijos planuose ir žymimi ženklais.
11. Evakuacijos planuose pagrindiniai evakuaciniai išėjimai pažymėti ištisine žalia linija, atsarginiai — žalia punktyrine linija.
12. Jeigu evakuacijos metu visi keliai vienodai saugūs — nematyti nei ugnies, nei dūmų— išeinama per artimiausią evakuacinį išėjimą.
13. Jeigu evakuacinės durys užrakintos, reikia išdaužti dėžutes, kurioje laikomas raktas, apsauginį stiklą, raktu atrakinti evakuacines duris.
14. Jeigu reikia eiti per uždūmintą patalpą — tuomet eiti pasilenkus po dūmais, veidą prisidengus drėgnu audeklu, arba šliaužti.
15. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti yra uždarytos – tuomet reikia įsitikinti ar tas kelias saugus — duris praverti lėtai, ir jeigu už jų nematyti dūmų nei ugnies, eiti toliau.

16. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti yra karštos – tuomet reikia eiti atsarginiu keliu.

17. Jeigu iš patalpos išeiti negalima – dūmai ar liepsna užblokavo išėjimus, būtina užsidaryti patalpos duris ir pagal galimybes apkamšyti duris drėgnu skuduru, kad apsisaugoti nuo dūmų.

18. Sėkmingai išėję iš pastato, darbuotojai turi nedelsdami (per 5 min.) susirinkti sutartoje vietoje ir prisistatyti atsakingiems asmenims už evakuaciją (evakavę asmenys suregistruojami). Asmenys atsakingi už evakuaciją turi informuoti įstaigos vadovą apie tai, ar visi darbuotojai ir ugdytiniai sėkmingai evakavosi.

19. Grįžti į patalpas, kuriose pastebėtas gaisras **DRAUDŽIAMA**.

IV. MATERIALINIŲ VERTYBIŲ EVAKUAVIMAS

Už materialinių vertybių evakavimą atsakingas: direktorius, jam nesant direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

20. Esant pavojui, kad nuo gaisro gali nukentėti materialinės vertybės, baigus darbuotojų evakuaciją, turi būti organizuojama materialinių vertybių išnešimas į saugią zoną.

21. Jeigu patalpa neuždūminta, leidus gaisro gesinimo vadovui, formuojama 10-15 žmonių grupė, kurie išneša materialines vertybes rankomis.

V. GAISRO GESINIMAS

22. Pastebėjus gaisrą, jeigu gaisras yra tik pirminėje stadijoje, darbuotojai, apmokyti dirbti su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, privalo imtis priemonių gaisrui užgesinti.

23. Prieš gesinant elektros įrenginį, būtina išjungti įtampą degančiame ir šalia esančiame elektros įrenginyje. Jeigu nesuveikia automatiniai saugikliai, elektros tiekimą degančiam įrenginiui reikia išjungti rankiniu būdu (elektros skydinės lokacijos nurodytos evakavimo plane).

24. Jeigu to padaryti negalima, iki 1000 V veikiančius elektros įrenginius galima gesinti angliarūgštės ar miltelių gesintuvais. Gesintuvo instrukcijoje yra pažymėta, ar leidžiama gesinti veikiančius elektros įrenginius.

25. Kad gesinantis darbuotojas nenukentėtų nuo elektros srovės, būtina laikytis saugaus 1 metro atstumo.

**NUORASAS
TIKRAS**



26. Ugnies gesintuvai paleidžiami tokiu būdu:

- reikia nutraukti plombą,
- ištraukti apsauginį kaištį,
- gesintuvo žarnelę nukreipti į gaisro židinį
- nuspausti rankenėlę.

27. Gesinant gesintuvu reikia stovėti tarp liepsnos ir išėjimo, kad būtų galimybė atsitraukti.

28. Gesinimas pradedamas nuo intensyviausios degimo vietos. Reikia nuslopinti pagrindinę liepsną, o vėliau gesinamąja medžiaga padengti visą degantį paviršių.

29. Jeigu yra keli gesintuvai, reikia juos panaudoti vienu metu, o ne kiekvieną iš eilės.

30. Jeigu dega išsilieję skysčiai, reikia pradėti gesinti nuo artimiausio krašto, gesinamosios medžiagos srovę nukreipiant į degantį skystį 15-30 laipsnių kampu. Reikia stengtis neištaškyti degančio skysčio. Gesintuvą reikia laikyti vertikaliai, kad nesumažėtų gesinimo čiurkšlė. Labai svarbu, kad gesinamąja medžiaga būtų padengtas visas degantis paviršius. Gesinimas turi būti nepertraukiamas – kol ištuštėja gesintuvai.

31. Jeigu nepavyksta užgesinti per 8-10 sekundžių (pirmu gesintuvu), reikia mesti gesintuvą ir evakuotis iš degančios patalpos į lauką.

VI. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

Iki ugniagesių gelbėtojų atvykimo gaisro gesinimui ir personalo evakavimui vadovauja: direktorius pavaduotojas ūkiui.

Jam nesant darbo vietoje: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

32. Gaisro gesinimo vadovas, įsitikinęs, kad ugniagesiai iškviešti, skiria asmenį gerai pažįstantį objektą ir žinantį priešgaisrinių vandens telkinių vietas, priešgaisrinės apsaugos pajėgoms sutikti ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gaisro gesinimo vadovui (toliau – GGV) konsultuoti. Šis asmuo laukia atvykstančių ugniagesių lopšelio – darželio „Volungėlė“ teritorijos prieigose.

33. ĮGGV – atsakingas už įmonės priešgaisrinę saugą asmuo privalo:

- prireikus iškviešti dujų ūkio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas;
- sustabdyti darbus, kol neužgesintas gaisras;

NUORASAS
TIKRAS

[Signature]

- iškviesti atsakingą už elektros ūkį darbuotoją, kad prireikus būtų galima išjungti aparatus, elektros tiekimą, vėdinimo sistemą.

- prireikus, jungti dūmų šalinimo ir kitas priemones, neleidžiančias plisti ugniai;
- aušinti pastatų konstrukcijas ir technologinius įrengimus, kurie gali perkaisti;
- patikrinti, ar veikia priešgaisrinio vandentiekio įtaisai (siurbliai), kuriais sudaromas darbinis vandens slėgis gaisriniuose hidrantuose.

- neleisti personalui atlikti jokių veiksmų uždūmintoje gaisro zonoje, kad išvengtų apsinuodijimų degimo produktais.

34. Atvykus ugniagesiams, ĮGGV privalo informuoti GGV apie gaisro aplinkybes, apie automatinio gaisro gesinimo įrenginių įsijungimą, žmonių evakavimą.

GGV ir kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pareigūnų nurodymai gaisro gesinimo metu yra privalomi visiems gaisravietėje esantiems žmonėms. Gaisro gesinimo metu draudžiama trukdyti GGV ar kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmams. GGV nurodymus turi teisę atšaukti tik jis pats.

PLANĄ PARUOŠĖ:

UAB „PROFUS BALTICS“ (300513835)

**NUORASAS
TIKRAS**

Alytaus lopšens-darželis
Volungele
Direktore
Aušra Plytninkaitė
Aušra Plytninkaitė